

FNM-420V-A-RD/WH Ses Sireni İç Mekan

www.boschsecurity.com



BOSCH

Yaşam için teknoloji



- ▶ LSN stub'da bile kesintisiz alarm sinyalleri
- ▶ 32ton türleri, 7 diller
- ▶ Sirenlerin senkronizasyonu
- ▶ Konfigürasyon yazılımıyla ayrı ayrı programlanabilir

Bu cihaz, güç kaynağını baypas etmek için yüksek performanslı bir aküyle kullanılırsa, hat bozulsa veya veri iletim sistemi kalıcı hasara maruz kalsa bile (örn. yangın nedeniyle) VdS 3536'ya uygun kesintisiz bir alarm sinyali sağlar.

Güç kaynağı lazerle kaynaklanmıştır, sızdırmaz. Altın bağlantı noktaları cihazların zorlu çevre koşullarında kullanılmasını sağlar. Kontrol paneli güç kaynağının kesintisiz ve güvenilir bir şekilde izlenmesini sağlar.

İşlevler

Bu siren 28 ön programlı sinyalle birlikte gelir. Her sinyal ton, sesli mesaj, ton, sesli mesaj sırası ile oluşur. 7 dilde ve 32 farklı tonda 4 farklı sesli mesaj bulunur (DIN tonu 33404, bölüm 3 dahil). Aynı sinyale sahip sirenler, bir loop içinde senkronizasyon sunar. Ön programlı 28 sinyaller FSP-5000-RPS programlama yazılımında seçilebilir.

Sertifikalar ve onaylar

| Bölge | Yasal uyumluluk/kalite işaretleri | |
|---------|-----------------------------------|--|
| Almanya | VdS | G 213029 FNM-420V-A-WH/-RD |
| | VdS | G213029 MLAR-Besteatigung FNM-420V-A-WH/-RD |

| Bölge | Yasal uyumluluk/kalite işaretleri | |
|---------|-----------------------------------|--|
| Avrupa | CE | FNM-420V-A-RD, FNM-420V-A-WH |
| | CPD | 0786-CPD-21249 FNM-420V-A-WH, FNM-420V-RD |
| Polonya | CNBOP | 3615/2019 FNM-420V |

Kurulum/yapılardırma notları

- Pil teslimata dahil değildir ve ayrıca sipariş edilmelidir.
- Bu cihaz, yalnızca B tipi panel denetleyicisi veya üst modellerle ya da FPA-1200-MPC Panel Denetleyiciyle kullanılabilir. Tip A panel denetleyicisi kullanılamaz.
- Maksimum akım tüketimi cihazın akım tüketiminini tanımlar.
- Her loop'taki maksimum cihaz sayısı kablo çapına ve loop'taki toplam akıma bağlıdır. Güvenilir loop planlama için Bosch Planning Software kullanın.

Ton tipleri

| No. | Ton tipi | Frekans/modülasyon | Ses düzeyi (dB/A) |
|-----|---------------------------|--|-------------------|
| 1 | Azalan = DIN tonu | 1 Hz'de 1200-500 Hz, duraklatma 10 ms | 94,1 |
| 2 | Artan | 50 Hz'de 2400-2900 Hz | 94,5 |
| 3 | Artan | 7 Hz'de 2400-2900 Hz | 93,9 |
| 4 | Artan | 7 Hz'de 800/1000 Hz | 93,6 |
| 5 | Vuruşlu ton | 1 Hz'de 1000 Hz | 93,5 |
| 6* | Vuruşlu ton | 1000 Hz/0,25 sn açık, 1 sn kapalı | 93,0 |
| 7 | Değişken ton | 1 Hz'de 800/1000 Hz | 93,6 |
| 8 | Sürekli ton | 970 Hz | 93,5 |
| 9 | Değişken ton | 2 Hz'de 800/1000 Hz | 93,5 |
| 10 | Vuruşlu ton | 970 Hz/0,5 sn açık/kapalı, 4 devirde 3 ton | 93,4 |
| 11 | Vuruşlu ton | 2900 Hz/0,5 sn açık/kapalı | 93,9 |
| 12 | Vuruşlu ton | 1000 Hz/0,5 sn açık/kapalı | 93,7 |
| 13 | Artan | 1 Hz'de 800/1000 Hz | 93,7 |
| 14 | Değişken ton | 510 Hz/610 Hz/0,5 sn açık/kapalı | 91,5 |
| 15 | Vuruşlu ton | 510 Hz/1 sn açık/kapalı | 91,2 |
| 16 | Vuruşlu ton | 1 Hz'de 2900 Hz | 93,8 |
| 17 | Değişken ton | 2 Hz'de 2400/2900 Hz | 94,0 |
| 18 | Artan | 1 Hz'de 2400–2900 Hz | 93,1 |
| 19 | Artan/azalan ton | 10 Hz'de 1400-2000 Hz | 93,8 |
| 20 | Yavaş artan/azalan | 500–1200 Hz/0,5 sn | 93,7 |
| 21 | Sürekli ton | 2900 Hz | 93,9 |
| 22 | Artan | 50 Hz'de 800/1000 Hz | 94,0 |
| 23 | Vuruşlu ton | 554 Hz/100 ms + 440 Hz/400 ms | 91,4 |
| 24 | Yavaş artan | 3,5 sn'de 500–1200 Hz, duraklatma 0,5 sn | 95,4 |
| 25 | Vuruşlu ton | 2900 Hz/150 ms açık, 100 ms kapalı | 93,6 |
| 26 | Sürekli ton | 660 Hz | 92,9 |
| 27 | Vuruşlu ton | 660 Hz/1,8 sn açık/kapalı | 92,9 |
| 28 | Vuruşlu ton | 660 Hz/150 ms açık/kapalı | 92,0 |
| 29 | ABD geçici 3 ton ISO 8201 | 610 Hz | 91,7 |
| 30 | ABD geçici örneği LF | 950 Hz/0,5 sn açık/kapalı x 3 ardından 1,5 sn duraklatma | 92,6 |
| 31 | 3. Hi/Lo | 1000/800 Hz (0,25 sn açık/dönüşümlü) | 93,6 |
| 32 | Thyssen Krupp tonu | 2 Hz'de 450/650 Hz | 92,4 |

±3 dB(A)'lık toleransla belirtilen ses basıncı seviyesi; 1 m mesafede ölçülmüştür.

* Dilden bağımsız yedek ton

Sinyaller

Önceden programlanmış S1 ... S28 sinyalleri, tabloda tanımladığı gibi 1, 13, 21, 24 ton tiplerini kullanır. Sesli mesajın ses seviyesi, EN 54-3 ile uyumlu olarak, ton sinyalinin seviyesinden 6 dB'den daha düşük değildir.

Almanca Sinyaller

| | | | | |
|----|---|--|---|--|
| S1 | 1 | Achtung, Feueralarm! Bitte verlassen Sie umgehend das Gebäude durch den nächstgelegenen Ausgang. | 1 | Achtung, Feueralarm! Bitte verlassen Sie umgehend das Gebäude durch den nächstgelegenen Ausgang. |
| S2 | 1 | Achtung, aufgrund einer Gefahrensituation bitten wir Sie, das Gebäude umgehend durch den nächstgelegenen Ausgang zu verlassen. | 1 | Achtung, aufgrund einer Gefahrensituation bitten wir Sie, das Gebäude umgehend durch den nächstgelegenen Ausgang zu verlassen. |
| S3 | 1 | Achtung, Achtung! Dies ist eine Gefahrenmeldung. Bitte warten Sie auf weitere Anweisungen. | 1 | Achtung, Achtung! Dies ist eine Gefahrenmeldung. Bitte warten Sie auf weitere Anweisungen. |
| S4 | 1 | Die Gefahrensituation ist jetzt behoben. Bitte entschuldigen Sie die Unannehmlichkeiten. | 1 | Die Gefahrensituation ist jetzt behoben. Bitte entschuldigen Sie die Unannehmlichkeiten. |

İngilizce Sinyaller

| | | | | |
|----|---|---|---|---|
| S5 | 1 | Attention, fire warning! Please evacuate the building immediately using the nearest exit. | 1 | Attention, fire warning! Please evacuate the building immediately using the nearest exit. |
| S6 | 1 | Attention, due to an emergency it is necessary to evacuate the building immediately using the nearest exit. | 1 | Attention, due to an emergency it is necessary to evacuate the building immediately using the nearest exit. |
| S7 | 1 | Attention, attention. An incident has been reported in the building, please await further instructions. | 1 | Attention, attention. An incident has been reported in the building, please await further instructions. |
| S8 | 1 | The emergency is now cleared. We apologise for any inconvenience. | 1 | The emergency is now cleared. We apologise for any inconvenience. |

Fransızca Sinyaller

| | | | | |
|-----|---|--|---|--|
| S9 | 1 | Attention, alarme incendie! Évacuez le bâtiment immédiatement en utilisant la sortie la plus proche. | 1 | Attention, alarme incendie! Évacuez le bâtiment immédiatement en utilisant la sortie la plus proche. |
| S10 | 1 | Ceci est un test du système d'évacuation. Vous ne devez pas réagir. | 1 | Ceci est un test du système d'évacuation. Vous ne devez pas réagir. |
| S11 | 1 | Attention, les membres de l'assistance sont invités à aller au central incendie. | 1 | Attention, les membres de l'assistance sont invités à aller au central incendie. |
| S12 | 1 | L'urgence est levée. Veuillez nous excuser pour le désagrément. | 1 | L'urgence est levée. Veuillez nous excuser pour le désagrément. |

Ispanyolca Sinyaller

| | | | | |
|-----|---|---|---|---|
| S13 | 1 | ¡Atención, esto es un aviso de incendio! Salgan del edificio urgentemente por la salida más próxima. Gracias. | 1 | ¡Atención, esto es un aviso de incendio! Salgan del edificio urgentemente por la salida más próxima. Gracias. |
| S14 | 1 | Atención, hay que salir del edificio urgentemente por la salida más próxima debido a una emergencia. | 1 | Atención, hay que salir del edificio urgentemente por la salida más próxima debido a una emergencia. |
| S15 | 1 | Atención, atención. Se ha producido un incidente en el edificio, esperen más instrucciones. Gracias. | 1 | Atención, atención. Se ha producido un incidente en el edificio, esperen más instrucciones. Gracias. |
| S16 | 1 | Se ha resuelto la emergencia. Rogamos disculpen cualquier molestia causada. | 1 | Se ha resuelto la emergencia. Rogamos disculpen cualquier molestia causada. |

Hollandaca Sinyaller

| | | | | |
|-----|----|--|----|--|
| S17 | 24 | Attentie, brandalarm! Wij verzoeken u het gebouw onmiddellijk te verlaten via de dichtstbijzijnde uitgang. | 24 | Attentie, brandalarm! Wij verzoeken u het gebouw onmiddellijk te verlaten via de dichtstbijzijnde uitgang. |
| S18 | 24 | Dit is een test van het evacuatiesysteem. U hoeft hierop niet te reageren. | 24 | Dit is een test van het evacuatiesysteem. U hoeft hierop niet te reageren. |
| S19 | 24 | Attentie, de leden van de hulpverlening wordt gevraagd zich naar de brandcentrale te begeven. | 24 | Attentie, de leden van de hulpverlening wordt gevraagd zich naar de brandcentrale te begeven. |
| S20 | 24 | De noodsituatie is opgeheven. Onze excuses voor het ongemak. | 24 | De noodsituatie is opgeheven. Onze excuses voor het ongemak. |

Lehçe Sinyaller

| | | | | |
|-----|----|---|----|---|
| S21 | 21 | Uwaga, uwaga! W obiekcie wystąpiło zagrożenie pożarowe. Prosimy udać się do najbliższego wyjścia ewakuacyjnego! | 21 | Uwaga, uwaga! W obiekcie wystąpiło zagrożenie pożarowe. Prosimy udać się do najbliższego wyjścia ewakuacyjnego! |
| S22 | 21 | Uwaga, uwaga! W budynku wykryto zagrożenie. Prosimy o natychmiastowe opuszczenie budynku najbliższym wyjściem ewakuacyjnym. | 21 | Uwaga, uwaga! W budynku wykryto zagrożenie. Prosimy o natychmiastowe opuszczenie budynku najbliższym wyjściem ewakuacyjnym. |
| S23 | 21 | Uwaga, uwaga! W obiekcie wykryto zagrożenie. Prosimy oczekwać na dalsze instrukcje. | 21 | Uwaga, uwaga! W obiekcie wykryto zagrożenie. Prosimy oczekwać na dalsze instrukcje. |
| S24 | 21 | Zagrożenie zostało wyeliminowane. Przepraszamy za wszelkie niedogodności. | 21 | Zagrożenie zostało wyeliminowane. Przepraszamy za wszelkie niedogodności. |

Portekizce Sinyaller

| | | | | |
|-----|----|--|----|--|
| S25 | 13 | Atenção, alerta de incêndio! Abandone imediatamente o edifício utilizando a saída mais próxima. | 13 | Atenção, alerta de incêndio! Abandone imediatamente o edifício utilizando a saída mais próxima. |
| S26 | 13 | Atenção, devido a uma emergência é necessário abandonar imediatamente o edifício utilizando a saída mais próxima. | 13 | Atenção, devido a uma emergência é necessário abandonar imediatamente o edifício utilizando a saída mais próxima. |
| S27 | 13 | Atenção, atenção. Foi comunicada a ocorrência de um incidente no edifício. Aguarde por favor, a indicação de mais informações. | 13 | Atenção, atenção. Foi comunicada a ocorrência de um incidente no edifício. Aguarde por favor, a indicação de mais informações. |
| S28 | 13 | A emergência foi resolvida. Pedimos desculpa pelo incômodo. | 13 | A emergência foi resolvida. Pedimos desculpa pelo incômodo. |

Diğer sinyaller

| | |
|-----|-----------|
| S29 | |
| S30 | |
| S31 | |
| S32 | BMW tone* |

* Ortalama ses düzeyi 97 dB(A); 1 m mesafede ölçülmüştür

Teknik özellikler**Elektrik**

| | |
|------------------|---------------------|
| Çalışma gerilimi | 15 V DC ila 33 V DC |
| Akım tüketimi | |
| • Bekleme | < 2,3 mA |
| • Alarm | ≤ 15 mA |

Mekanik

| | |
|---------------------------------|---|
| Bağlantılar (girişler/çıkışlar) | 0,6 mm ² ila 2,5 mm ² |
| Boyutlar (Y x G x D) | 105 x 105 x 95 mm |

Muhafaza malzemesi

Plastik, ABS

Muhafaza rengi

Kırmızı, RAL 3001 benzeri

Beyaz, RAL 9003

Ağırlık

Yaklaşık 295 g

Ortam koşulları

İzin verilen çalışma sıcaklığı

-10°C ila +55°C

İzin verilen saklama sıcaklığı

-25°C ila +85°C

| | |
|-----------------------------|-----------|
| Bağıl nem | Maks. %95 |
| Koruma kategorisi (EN60529) | IP42 |

Diger özellikler

| | |
|--|---------------------|
| 1 m mesafede maksimum ses basıncı seviyesi | 95,4 dB(A) |
| Frekans aralığı | 440 Hz ila 2,90 kHz |

Sipariş bilgileri

FNM-420V-A-RD Sesli uyarı cihazı, adreslenebilir, kırmızı.
iç mekan kullanımı için kırmızı, kesintisiz analog
adreslenebilir sesli uyarı cihazı
Sipariş numarası **FNM-420V-A-RD**

FNM-420V-A-WH Sesli uyarı cihazı, adreslenebilir, beyaz.

iç mekan kullanımı için beyaz, kesintisiz analog
adreslenebilir sesli uyarı cihazı
Sipariş numarası **FNM-420V-A-WH**

Aksesuarlar

FNM-BATTERIES Kesintisiz sesli uyarı cih. bataryaları
1 sipariş ünitesi= 20 pil
Sipariş numarası **FNM-BATTERIES**

Temsilci:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: +31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com